2014 기숙사 안전 운영 실태 자체 점검표

▣ 학교명 : 북일고등학교

구 분	착안 사항	점검 결과	비 고
기숙사 행 정	기숙사 안전 운영계획 수립, 비치 -연간 종합계획 수립 여부 -학생보호 안전대책 수립 여부 **-학교폭력(성폭력) 근절 교육** -외부 출입인 통제 및 순찰 -계획의 적정성	수립하여 비치 학사생의 복지에 중점	
	자체 안전점검 실시 여부 -자체 점검 계획 수립 여부 -안전 진단 및 점검의 날 운영 조치결과 확인	화재예방 안전점검 일일점검 및 관리	
	사감교사 적정배치 및 근무상태 -사감교사 인원 -학생수 대비 : 1명당 명	-사감교사 : 23명 -사감교사 1명당 학생 36명	
소방 시설	화재탐지기, 소화전 작동 및 관리 상태	-화재탐지기 : 양호 -소화전가동 : 양호 -소화전 관리상태 : 양호	월 1회 이상 점검 (소방전문업체 점검)
	소화기 관리상태	-소화기 기준수 : 390대 -소화기 확보수 : 390대 -소화기 충약상태 : 양호 -적정장소 비치여부 : 적정	월 1회 이상 점검 (소방전문업체 점검)
	방화사 비치상태	소화기 비치 할 경우 비치 할 필요 없음.	
	소방안전 점검 실시여부	- 실시	월 1회 이상 점검 (소방전문업체 점검)

구 분	착안 사항	점검 결과	비 고
전기 시설	전기안전 점검 실시	-지적사항(내용) : 없음	주 1회 이상 점검 (전기전문업체 점검)
	미사용 장소 전원차단	-전원 차단	주 1회 이상 점검 (전기전문업체 점검)
	배선, 퓨즈, 스위치 관리상태	-상태 양호	주 1회 이상 점검 (전기전문업체 점검)
화기 단속	화기책임자	-지정	
	인화성 물질 관리상태	-해당 없음	
학생 건강 관리	비상약의 비치 및 보관상태	-상태 : 비상약 사감실 보관	보건사감 상주
	만성질병(결핵, 간염 등) 환자 입사 여부	-여부 : 입사할 수 없음	
	호실 청소 및 이불보관 상태	-상태 : 청결	
	화장실 청소 및 소독 상태	-상태 : 청결	
	먹는 물 관리 상태	-상태 : 양호	년4회 수질검사 실시
	응급환자 발생 시 후송체계 조직 여부	-게시판 부착	
	정기방역 소독 실시 여부	-월1회 실시	방역전문업체 실시
기 타	2013~2014 화재예방교육 및 대피훈련	-2회 전원실시 (2013. 8. 7. 2013. 12. 27.) -2014 반기2회 이상 실시 예정	2013년 4월 22일 소방서합동훈련 2014년 4월 28일 소방서합동훈련 실시예정
	2014 안전사고 예방 교육	-실시 예정	
	커텐 방염처리	-방염 롤스크린	
	건물용도변경여부(교실→기숙사)	-변경 : 없음	

점검일자 : 2014. 4. 21.